

# 云浮市生态环境局

云环（罗定）审〔2025〕1号

## 关于《中国石化销售股份有限公司广东云浮罗定环市西路加油站建设项目环境影响报告表》的 批复

中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司（统一社会信用代码：914453027247632497）：

你公司报来《中国石化销售股份有限公司广东云浮罗定环市西路加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司拟在云浮市罗定市附城街道罗定市环市西路与学府路交叉口东南侧内建设“中国石化销售股份有限公司广东云浮罗定环市西路加油站建设项目”（以下称本项目）。本项目总占地面积 $5335\text{m}^2$ ，本项目建成后年销售汽油2000吨、柴油1000吨。该加油站拟建站房建筑面积为 $142.5\text{m}^2$ ；拟建加油罩棚建筑面积为 $307.58\text{m}^2$ ，罩棚下拟安装4台加油机；埋地罐区拟设置4个SF双层油罐，其中3个 $30\text{m}^3$ 汽油罐（分别储存92#汽油、95#汽油、98#汽油），1

个 30m<sup>2</sup> 柴油罐（用于储存 0#柴油），油罐总容积为 105m<sup>2</sup>（柴油储罐容积折半计算），项目属于二级加油站。该加油站拟设置加油与卸油二级油气回收系统。

项目劳动拟定员 10 人，均不在站~~内~~食宿。项目年工作 365 天，三班制，每班工作 8 小时。项目总投资 800 万元人民币，其中环保投资 100 万元，占总投资 12.5%。

二、广东环境保护工程职业学院对报告表进行了技术评审，出具的《关于<中国石化销售股份有限公司广东云浮罗定环市西路加油站建设项目环境影响报告表>的技术评估意见》认为，《报告表》基本符合编制技术指南及相关规范要求，环境保护目标基本明确，环境质量现状评价结论基本可信，提出的污染防治措施基本可行，环境影响评价结论总体可信。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

云浮市生态环境局

2025 年 1 月 7 日

**公开方式：**主动公开

抄送：肇庆鹏润环境科技有限公司