

云浮市生态环境局

云环（罗定）审〔2026〕5号

关于罗定市城区污水处理能力提升工程（一期） —素龙街道污水处理厂及配套管网工程 项目环境影响报告表的批复

罗定市住房和城乡建设局（统一社会信用代码：11445381MB2D26468J）：

你单位报来《罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）—素龙街道污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）—素龙街道污水处理厂及配套管网工程项目（以下简称“项目”）位于罗定市素龙街道马兰村龙务涌（龙务涌桥下游约30米），中心地理坐标为：东经111度36分49秒，北纬22度44分23秒。项目总投资15792.29万元，其中环保投资200万元。项目主要建设内容包括（1）新建素龙污水处理厂：设计污水处理能力为3000m³/d，厂区占地面积3181.92m²，建筑面积1005.31m²，主要建（构）筑物包括MBR组合池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、巴氏计量槽、

除臭设施、综合用房等，同时配套建设长约 1.7km 的进厂道路；

(2) 配套污水管网工程：新建生活污水管网总长约 22.242km，管径 DN200~DN500。对已有污水管网进行整治，长度约 7.5km；

(3) 提升泵站：新建一体化提升泵站 1 座，设计规模为 750m³/d。项目员工人数 11 人，不设食宿，年工作 365 天。

二、经云浮市生态环境局罗定分局项目审批工作小组集体审议，报告表基本符合编制技术指南及相关规范要求，环境保护目标基本明确，环境质量现状评价结论基本可信，提出的污染防治措施基本可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

云浮市生态环境局
2026 年 3 月 26 日

公开方式：主动公开

抄送：罗定市素龙街道办事处、广东一方环保科技有限公司。