

## 罗定市连州中学增容变压器采购项目公告

我校原来变压器容量已不能满足现在全校师生用电需要。为满足我校用电需要，同时贯彻落实货物采购制度，确保采购活动依法规范、公开透明、高质高效的实施，我单位(以下简称“采购人”)现对罗定市连州中学增容变压器采购项目公开采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。现就有关事项公告如下：

### 一、采购项目概况

1. 项目名称：罗定市连州中学增容变压器采购项目。

2. 预算总金额：约81000元

说明：（1）投标人所报价格应为含税全包价，包括设备和物品的采购、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、售后服务、各种税费等一切费用。

（2）投标人报价不包含低压配电柜的出线部分费用，不包括用地协调与赔偿费用，不包括电工代维费用。

3. 签约时间：合同签订后10天完成。

4. 签约地点：罗定市连州中学。

5. 项目概况：

（1）拆除采购人的原台架后安装S11-315KVA变压器一台、315KVA配电柜一台、隔离开关1套、避雷器1套、制作混凝土操作平台、围栏1座、配套接地网、安健环。

（2）详细清单如下：



产品设备名称	规格型号	单位	数量
变压器	S11-M-315KVA	台	1
隔离开关	GW9-15W/630A	套	1
避雷器	HY5WS-17/50	套	1
跌落式	RW12-12/200A	套	1
配电柜	315KVA	台	1
10#槽钢	10*300	条	2
电力镀锌角铁	7*70*3000	条	8
地网圆支	16*6000	条	10
绝缘导线	JKLGYJ-70mm	米	30
铝芯线	BLV240mm	米	32
各种抱箍	不同规格型号	批	1
围栏	4000*3000*1800	米	15
台架基础	4000*3000	座	1
设备试验		项	1
电气设计		项	1
资料、电子化		项	1
安装人工	新装及旧台架拆除	项	1

#### 6. 服务要求:

(1) 提供安装、调试等施工服务, 安排专业技术人员现场施工安装设备, 并对学校相关操作人员进行系统培训, 确保相关操作人员熟练掌握设备操作及日常维护技能

(2) 质保期内, 提供免费的设备维修及零部件更换服务, 提供一年免费无偿维护, 接到报修请求后, 1 小时内响应, 3小时内到达现场解决问题。质保期外, 提供优惠的维修保养服务, 配件价格透明合理。

(3) 建立完善的售后服务体系, 在本地设有实体服务网点, 配备专业的售后服务团队, 保障设备后期维护需求。

## 7. 供货要求:

(1) 包装要求: 确认采用国家或专业标准保护措施进行包装, 使包装适用于运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保标的安  
全无损运抵交货现场。(2) 补发货品: 供应商错发、漏发货品时,  
供应商在2.5个工作日内按照招标人要求免费完成补发配送。(3)  
售后服务: 供应商须免费提供货品安装服务(如需), 须按照国家规  
定, 提供产品保修期内免费质保服务(如有), 保修期外或无保修期  
产品, 维修收费标准由招标人及供应商协商后确认。(4) 按学校指  
定时间送货到学校指定位置。

### 二、合格的供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 参加采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
5. 法律、行政法规规定的其他条件。
6. 本项目不接受联合体投标。

### 三、报名方式、时间、地点

1. 报名方式: 提交相关纸质材料报名。
2. 提交价资料时间: 2026年4月8日上午11时截止。
3. 递交地点: 罗定市连州中学办公室, 逾时送达将被拒收。

### 四、供应商报名时需提交的材料及须知事项

供应商报名时需提交以下材料(包括但不限于以下内容):

- (1) 营业执照复印件(加盖公章);
- (2) 法定代表人身份证明书及身份证复印件(加盖公章), 如授权  
委托, 则需提供授权委托书及被委托人身份证复印件(加盖公章);
- (3) 详细的报价明细表(需与上表设备一一对应, 标明单价及总价);

### 五、确认供应商方式

由我校组织学校采购评审小组成员根据所提供材料对公司的资质、报价  
情况进行审核, 符合条件者, 价低者中标。

### 六、联系方式

1. 采购人: 罗定市连州中学。
2. 采购单位地址: 广东省罗定市连州中学。
3. 联系人及电话: 郑主任13509991137

七、其他: 本公告的解释权归罗定市连州中学所有。

